



29.02.24.

офф

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОНДПР по г. Назрань и Назрановскому району
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» февраля 2024 г., № 2402/060-06/17/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Ингушетия, г Назрань, тер Насыр-Кортский округ, ул Весенняя, 88732225763, e-mail: ond-
nazran@06.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 26 » февраля 2024 г., учетный номер 06240061000209576320.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Начальник ОНД и ПР по г. Назрань и Назрановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Ингушетия (главный государственный инспектор г. Назрань и Назрановского района по пожарному надзору) Костоев Муслим Туханович, e-mail: ond-nazran@mail.ru, телефон: +78732225763

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Ингушетия, г Назрань, тер Альтиевский округ, пер Школьный, Дом 5

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14 Г. НАЗРАНЬ", адрес юридического лица: 386130, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ АЛЬТИЕВСКИЙ ОКРУГ, ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 5, -, -

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

В зданиях и помещениях ГБОУ "СОШ №14 г. Назрань" не обеспечена "Единая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

Нарушенное обязательное требование:

Объекты защиты (помещения) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 3 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

Здание корпуса начальных классов оборудовать вторым эвакуационным выходом

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и

содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

Имеющаяся автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту имеющейся автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре и системы дублирующей сигналы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников школы.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

Не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водоснабжения

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 48, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не в полной мере укомплектованы пожарными стволами, а также не все пожарные рукава присоединены к крану и стволу. Не проводится перекатка пожарных рукавов на новую скатку.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 48, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации.

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

Здания котельной, склада, подвальный этаж школы и помещение спортзала не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

Нарушенное обязательное требование:

Объекты защиты (сооружения) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения сооружений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 2 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Срок устранения нарушения:

01.03.2024

Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 13, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

По результатам проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов

защиты составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения.

Срок устранения нарушения:

01.04.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, ссылаясь, в том числе, на доказательства нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Назрань и Назрановскому району УНДПР ГУ МЧС России по Республике Ингушетия
(Государственный инспектор г. Назрань и Назрановского района по пожарному надзору) Барахоев Магомед Ибрагимович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A2A81E456FD0AD7F98679541AD0DADF0
Владелец: Барахоев Магомед Ибрагимович
Действителен с 08.11.2023 по 31.01.2025

подпись

Начальник ОНД и ПР по г. Назрань и Назрановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Ингушетия (главный государственный инспектор г. Назрань и Назрановского района по пожарному надзору) Костоев Муслим Туханович, e-mail: ond-nazran@mail.ru, телефон: +78732225763

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

